

Łęka Opatowska, dnia 20.03.2023r.

BGK.7022.14.2023

**PHU ORTUS**  
**Janusz Fengler**  
**Chojne**  
**ul. Leśna 5A**  
**98 – 200 Sieradz**

**Warunki wykonania wymiany sieci wodociągowej w miejscowości  
Siemianice, ul. Żabia, Zielona wraz z przyłączami:**

1. Początek wodociągu do wymiany zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Cichej z Zieloną od istniejącego hydrantu wraz z jego wymiłą. Zakończenie na skrzyżowaniu ulicy Żabiej z Chruścińską. W ulicy Zielonej wymiana wraz z przyłączem do działki nr 314. Pozostała część sieci w ulicy Zielonej wykonana jest z rur PVC 90.
2. Zamontować zasuwy odcinające firmy Hawle na skrzyżowaniach i włączeniach do sieci które nie podlegają wymianie;
3. Linię wodociągową wykonać z rury PE o średnicy  $\varnothing$  110 mm;
4. Głębokość posadowienia rur 160cm p.p.t;
5. Przyłącza istniejące wykonane z rur stalowych wymienić na przyłącza z węża PE o średnicy  $\varnothing$  32 mm wraz z nawiertką firmy Hawle. Zakończenie przyłączy nowym wodomierzem wraz z zaworem antyskażeniowym, oraz zaworem przed licznikowym mosiężnym grzybkowym. Połączenie z istniejącą wewnętrzną siecią budynku.
6. Nowe hydranty zlokalizowane w obecnych miejscach wraz z zasuwą odcinającą, zastosować hydranty firmy Hawle. Dodatkowo zaprojektować hydrant przy działce nr 204 wraz z zasuwą odcinającą.
7. Sieć oraz przyłącza należy oznakować dodatkowo taśmą H-20 (niebieska z wkładką metalową) ułożoną 20 cm nad rurociągiem odpowiednio podłączoną do przedłużenia zasuw

Sporządził  
Jerczyński Tomasz

**Z up. WÓJTA GMINY**  
*mgr inż. Tomasz Jerczyński*  
Kierownik Referatu Budownictwa  
Gosp. Komunalnej i Ochrony Środowiska