

IZDK1c-505-68/17

Ostrów Wielkopolski, 22.09.2017r.

**Projekt –Usługi
Instal. Sanitarnych i Grzewczych
Sławomir Rabiega
Laski ul. Mostowa 25
63 – 620 Trzcinica**

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji w Łęce Opatowskiej w sąsiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. uzgadnia przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sąsiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny na działce nr 363/20 ul. Akcyjowa w Łęce Opatowskiej z następującymi uwagami i zaleceniami:

1. Sieć wodociągową i kanalizację wykonać zgodnie z projektem. Wprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnień.
2. Wykonawca 20 dni przed rozpoczęciem robót zgłosi do Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. termin rozpoczęcia i czas prowadzenia robót
3. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkód spowodowanych robotami.
4. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczne warunki pracy, za co ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność.
5. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
6. Z uwagi na powstanie nowej zabudowy przy istniejącej linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne uciążliwości powstałe w wyniku ruchu pociągów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. opiniuje pozytywnie możliwość uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla ww. inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny określonych w:

- 1) art. 53 ust.2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1727 ze zm.) w zakresie umożliwiającym usytuowanie budowli w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru,
- 2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odsłoneżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227 ze zm.)
- § 4 ust.1 w zakresie umożliwiającym wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego.
- § 4 ust.3 w zakresie umożliwiającym wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20m od granicy obszaru kolejowego.

Powyższa inwestycja, usytuowana w sąsiedztwie linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny nie będzie powodowała zagrożenia dla życia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie będzie zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego.

Zgodę na odstępowstwo od uwarunkowań zawartych w ww. aktach prawnych może udzielić właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 21.09.2020 r.

Uwagi: opłata za czynności związane z ww. uzgodnieniem wynosi 250,00 zł + 23% VAT

DYREKTOR
Krzysztof Włodarczyk

W załączeniu:- dokumentacja

Opracował: Wiesław Szlachta,
tel. +48 62 724 34 87
e-mail: wieslaw.szlachta@plk-sa.pl