



LEGENDA:

- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypianiem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić Inwestorowi

Sieć kanal. sanit.wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa Łęka Opatowska dz. nr 363/20, 384/3, 384/5, 384/6 384/7, 384/9, 384/10, 384/12				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inz. Sławomir Rabiega	08.2017	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierańska	08.2017	194/01/DUW	
Nr rys.	S3	Nr str.	17	branża sanitarna
skala 1:100	Profil sieci wodociągowej do hydrantów.			