GMINA
ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

Łęka Opatowska, dn. 25.09.2018r.

ZPPG.271.31.2018

do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemieńska, gm. Łęka Opatowska"**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 616815-N-2018 w dniu 13.09.2018 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający – Gmina Łęka Opatowska wyjaśnia:

Pytanie nr 1:
W dokumentacji oraz w SIWZ nie wskazano aktualnie obowiązujących dokumentów odniesienia dla studni włazowej DN1000 i inspekcyjnej DN425. Czy w związku z wycofaniem bez zastąpienia normy PN-B-10729 oraz wejściem w życie normy PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią" Zamawiający dopuści w inwestycji studzienki tworzywowe zgodne z tą normą PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009 jako równoważne studzienkom opisanym w projekcie i siwz?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści w inwestycji studzienki tworzywowe zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009 + AC:2009 jako równoważne studzienkom opisanym w projekcie i SIWZ. W kwestiach nieuregulowanych w nowej normie należy stosować odpowiednie regulacje ze starej normy.

Pytanie nr 2:
Na rynku polskim średnice rur tworzywowych wyrażane są w formie średnicy wewnętrznej DN/ID lub średnicy zewnętrznej DN/OD. Pod nazwa studzienki inspekcyjnej 425 oferowane są studzienki, których średnica wewnętrzną wynosi nawet mniej niż 400 mm. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425 mm wraz z rurą teleskopową i włazem żeliwnym fi 425 mm.

Pytanie nr 3:

Z informacji zamieszczonych w projekcie dotyczącego studzienek tworzywowych DN 1000 i 425 wynika ,że dla uzyskania właściwych przepływów i eksploatacji wymagane są kinety z płaskim dnem oraz nastawnymi kielichami jako przelotowe, zbiorcze i kinety kątowe 0o,30o, 60o,90o. Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania wszystkich takich kinet?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Małgorzata Gąszczak
Sekretarz Gminy