

				Rzędna porów. 180,00m n.p.m.	
169,95		169,95	169,95	170,05	Rzędna terenu m n.p.m.
168,88		169,07	169,07	169,20	Rzędna dna m n.p.m.
1,07		0,88	0,88	0,85	Zagłębienie dna (m)
	PVC SN8 ø110x3,2			PVC SN8 ø110x3,2	Materiał, średnica
0,00	11,50/1,65%	11,50	11,93	7,25/1,8%	19,18 Odległość(m)/Spadek(%)
Ss1		Ss2	Ss2		budyn Oznaczenie

UWAGA:
- rzędne rzeczywiste dostosować do projektowanych
- rury w wykopie na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz obsypać min. 15 cm ponad wierzch rury

Ss – studzienka sanitarna z tworzywa z włazem żeliwnym w klasie D400 do rury teleskopowej

Przebudowa części budynku OSP Trzebieniu na kuchnię cateringową z rozbudową o remizę
Trzebień nr 22 działka nr ew.115

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2017	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				

Nr rys. S2 | Nr str. 18 | branża sanitarna

skala 1:100

Profil kanal. sanitarnej od Ss1 do budynku części "OSP".