

wpięcie do istn. sieci wodoc. PVC ø90 poprzez trójnik kołnierzowy PVC ø110/DN100	proj. ksø160		proj. ksø160		proj. ksø160		proj. ksø160		proj. ksø160			troj PE100 ø110/90	Rzędna porów. 165,00 m n.p.m.
173,00	173,00		173,30		173,30		173,40		173,45			173,50	Rzędna terenu m n.p.m.
171,40	171,57		171,39		171,345		171,45		171,435			171,90	Rzędna dna m n.p.m.
1,60	1,43		1,91		1,955		1,95		2,015			1,60	Zagłębienie (m)
	PE100–RC ø110x6,6		PE100–RC ø110x6,6				PE100–RC ø110x6,6				PE100–RC ø110x6,6		Materiał, średnica
353,30	18,25	335,05	19,25	315,80	8,40	307,40	35,60	271,80	8,40	263,40	17,75	245,65	Odległość (m)
w18	ks160		ks160		ks160		ks160		ks160			w16	Oznaczenia

schemat montażu nr 2 (pkt w7 i w18)



LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić Inwestorowi

Sieć kanal. sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa.
Opatów dz. nr 583, 581/1, 582/1, 563, 621, 576/1, 577/1, 579/1, 579/2, 581/4, 580/1, 580/2.
Trzebień dz. nr 479, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14, 278/15, 278/16, 278/17, 278/18, 278/19, 279/17, 279/9, 279/5, 279/20

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	07.2018	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierska	07.2018	194/01/DUW	

Nr rys. S5 Nr str. 25 branża sanitarna

skala 1: 100/200

Profil sieci wodociągowej od w16 do w18.