WÓJT GMINY
ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

Łęka Opatowska, dn. 13.07.2018r.

ZPPG.271.19.2018

do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa dwuoddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Łęce Opatowskiej**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 581737-N-2018 w dniu 29.06.2018 r.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), Zamawiający – Gmina Łęka Opatowska wyjaśnia:

Pytanie nr 1:
Przedmiary robót budowlanych nie uwzględniają ścianek działowych systemowych w sanitariatach. Proszę o jego podanie.

Odpowiedź:
Przedmiar zgodnie z zapisami SIWZ należny traktować jako materiał pomocniczy.
Należy przyjąć obmiar z projektu z uwzględnieniem zastosowania ścianek systemowych giszetowych z laminatu HPL.

Pytanie nr 2:
Pokrycie dachu. Proszę o podanie grubości blachy powlekanej na rąbek stojącej.

Odpowiedź:
Minimalna dopuszczalna grubość blachy na rąbek stojący to 0,5mm, wykończenie nawierzchni matowe.

Pytanie nr 3:
Projekt i przedmiary zakładają użycie płyt z włóknocementowych STRUKTONIT i EURONIT. Czy zamawiający wyraża zgodę na użycie innych płyt o podobnych walorach wizualnych np. Cetris?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania płyt elewacyjnych o innych parametrach technicznych niż przytoczone w projekcie - włóknocementowe. Płyty Cetris są płytami wiórowocementowymi.

Pytanie nr 4:
Proszę o zmianę terminu składania oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis