



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

ZPPG.271.15.2022

Łęka Opatowska, dn. 09.08.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja dachu na szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej – II postępowanie**”, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2022/BZP 00280332/01 w dniu 27.07.2022r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

SIWZ przewiduje Pokrycie dachowe należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej. Blacha płaska powlekana i spatynowana, na rąbek stojący. Pokrycie dachowe należy wykonać w kolorze czerwonym (ceglastym) nawiązującym do istniejącego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej (patrz fotografie 01 i 02 dołączone do SWZ). Proszę o sprecyzowanie materiału gdyż blacha tytanowo cynkowa spatynowana występuje jak sama nazwa wskazuje tylko i wyłącznie w kolorze naturalnym lub spatynowanym niestety w kolorze ceglastym taka blacha jeszcze nie powstała.

Odpowiedź:

Pokrycie dachowe należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej. Blacha płaska powlekana i spatynowana, na rąbek stojący w kolorze spatynowanym.

Pytanie nr 2

Proszę o zmianę umowy odnośnie płatności proponuję taka jak to ma miejsce w większości postępowań 35% 70% i 100% taka forma pozwoli Państwu na zmniejszenie kosztów całego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia warunki płatności stanowiące, że rozliczenie za wykonane roboty będące przedmiotem umowy odbywać się będzie na podstawie jednej faktury częściowej oraz faktury końcowej. Wartość faktury częściowej nie może być mniejsza niż 50% wartości robót i nie może być większa niż 60% wartości robót. Faktura częściowa wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru częściowego, natomiast faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Pytanie nr 3

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16.10.2008 r. (Dz.U. Z 2008 r. nr 188 poz. 1154) oraz wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości Brutto szacunkowej na w/w zadanie.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **1 040 000,00 zł**.

Pytanie nr 4

4. Proszę o zmianę terminu wykonania gdyż jeżeli materiałem na pokrycia dachowe będzie blacha Tytan-cynk to przy tak skomplikowanym oraz dużym dachu termin 4 miesiące w okresie zimowym (listopad grudzień) jest niestety niewykonalny. Blacha Tytan cynk przy ujemnych temperaturach nie nadaje się do obróbki (zalecenia producenta).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia okres realizacji zamówienia z 4 miesięcy do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Adam Kopis

Wójt Gminy Łęka Opatowska