

**Projekty – Usługi  
Instalacji Sanitarnych  
i Grzewczych  
Sławomir Rabiega  
Laski, ul. Mostowa 25  
63 – 620 Trzcinica**

### **Warunki wykonania podłączenia studni głębinowej nr 4 dla ujęcia**

**Marianka Siemieńska:**

1. Zastosować obudowę studni typu LANGE;
2. Podłączenia w studni wykonać zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym;
3. Rurociągi pomiędzy studnią a budynkiem SUW zaprojektować z rur i kształtek PE oraz armatury żeliwnej;
4. Pompa głębinowa o wydajności nie większej niż wskazana w decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym.

Dokumentację projektową uzgodnić z właścicielem sieci.

**mgr inż. Tomasz Jerczyński**  
Kierownik Referatu Budownictwa  
Gosp. Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sporządził  
Jerczyński Tomasz