



179,40			178,92	178,85	178,85	178,80	178,80	178,80	Rzędna terenu m n.p.m.
175,82			177,92	177,25	177,85	176,035	176,045	176,045	Rzędna dna m n.p.m.
3,58			1,00	1,60	1,00	2,765	2,755	2,755	Zagłębienie (m)
	PVC SN8 ø200x5,9								Materiał, średnica
0,00	18,80/0,98%		18,80	20,15	20,20	21,30	21,80	22,90	Odległość (m) /Spadek (%)
S22–K2			t	wo	t	granica S37–K2.2		S37–K2.2	Oznaczenia

LEGENDA:
S – studzienka kanal. sanitarnej
– rury PVC lite klasy SN8
– rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz stosować obsypkę min. 15 cm ponad wierzch rury
– studzienki ø425 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400
– studzienki ø1000 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400

UWAGA:
– w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
– przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej

– jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowaych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora
– prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
– nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi
– teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Sieć kanal. sanitarnej z przepompowniami i przyłączami.

Łęka Opatowska dz. nr 542, 545, 546, 547/6, 544/3, 544/4, 564
Piaski dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 136/1, 137, 138 139, 187/1, 187/2, 140, 207.
Zmyślona Słupska dz. nr 197/1, 207/1, 207/2, 220/4, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/3, 206.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	05.2021	4/1/7131–2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż Ewa Ścierska	05.2021	194/01/DUW	

Nr rys. S15 | Nr str. | branża sanitarna

skala 1: 100/200

Profil kanal. sanitarnej K2.2 od S22–K2 do S37–K2.2.