



								Rzędna porów. 170,00 m n.p.m.
176,40	176,45	176,98	177,63	177,80			178,70	Rzędna terenu m n.p.m.
174,80	175,445	175,98	176,63	176,05			177,175	Rzędna dna m n.p.m.
1,60	1,00	1,00	1,00	1,75			1,525	Zagłębienie dna (m)
	PE100-RC ø110x6,6 (PN10)							Materiał, średnica
0,00	2,60	5,10	8,35	14,65	79,35		94,00	Odległość (m)
P2	t	t	t	Tł-2			S28-K2	Oznaczenia

UWAGA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- sięć kanalizacji tłocznej Tł-2 za pomocą przewieru sterowanego

- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora i projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi
- teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Sieć kanal. sanitarnej z przepompowniami i przyłączami.

Łęka Opatowska dz. nr 542, 545, 546, 547/6, 544/3, 544/4, 564
Piaski dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 136/1, 137, 138 139, 187/1, 187/2, 140, 207.
Zmyślona Słupska dz. nr 197/1, 207/1, 207/2, 220/4, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/3, 206.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	05.2021	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż Ewa Ścierska	05.2021	194/01/DUW	

Nr rys. S4	Nr str.	branża sanitarna
skala 1: 100/500	Profil kanału tłocznego Tł-2.	