

Łęka Opatowska, dnia 28.12.2018r.

BGK.7022.45.2018

Projekty – Usługi
Instalacji Sanitarnych
i Grzewczych
Sławomir Rabiega
Laski, ul. Mostowa 25
63 – 620 Trzcinica

Warunki wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w miejscowości Łęka Opatowska, ul. Kępińska, ul. Brukowa -
Piaski do skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą gminną

I. Sieć kanalizacji sanitarnej.

1. Włączenie do istniejącej studzienki na ul. Brukowej, miejsce włączenia ustali projektant;
2. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych oraz tworzyw sztucznych zakończonych włączami żeliwnymi o odpowiedniej klasie obciążenia.
3. Kanalizacja grawitacyjna z rur i kształtek PCV SN 8 lite.
4. Kanalizacja tłoczna wykonana z rur i kształtek PE100 do kanalizacji.
5. Pompownie - zaprojektować z dwoma zatapialnymi pompami. Zalecane pompy do ścieków KSB. Orurowanie oraz uzbrojenie pompowni ze stali kwasoodpornej. Armatura przepompowni odporna na agresywne oddziaływanie ścieków. W przepompowni przewidzieć montaż modułu telemetrycznego z wykorzystaniem pakietu transmisji danych (GSM) i krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Zalecany system transmisji danych kompatybilny z obecnie stosowanymi przez Zarządcę sieci.
6. Przyłącze kanalizacyjne z rur i kształtek PCV SN 8 lite zakończone studzienką rewizyjną maksymalnie 1,5m od granicy działki.

Projekt sieci kanalizacyjnej uzgodnić z właścicielem sieci.

Sporządził
Jerczyński Tomasz

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Tomasz Jerczyński
Kierownik Referatu Budownictwa,
Kameralisty i Ochrony Środowiska