

P2	S30–K3	0,00	2,55	173,85	176,40	Rzędna porów. 170,00 m n.p.m.
	30,50	30,50	3,325	174,075	177,40	Rzędna terenu m n.p.m.
	0	0	3,315	174,085	177,40	Rzędna dna m n.p.m.
	PVC SN8 ø250x7,3		3,315	174,085	177,40	Zagłębienie (m)
	30,50/0,74%	30,50	3,315	174,085	177,40	Materiał, średnica
	0	31,60	3,315	174,085	177,40	Odległość (m) /Spadek (%)
	S30–K3	S30–K3	3,325	174,075	177,40	Oznaczenia

granica	32,50	0	0	0	0	
t	33,30	0,80	1,00	176,67	177,67	
t	34,50	1,20	1,00	176,97	177,97	
	14,50/0,8%	14,50	1,00	176,97	177,97	
granica	49,00	49,00	1,00	176,97	177,97	
t	50,40	1,40	1,00	176,83	177,83	
wo160	51,70	1,30	1,55	176,26	177,81	
S31–K3	52,60	0,90	3,545	174,255	177,80	
S31–K3	53,70	1,10	3,535	174,265	177,80	

LEGENDA:
S – studzienka kanal. sanitarnej
– rury PVC lite klasy SN8
– rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz stosować obsypkę min. 15 cm ponad wierzch rury
– studzienki ø425 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400
– studzienki ø1000 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400

UWAGA:
– w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
– przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej

– jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora
– prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
– nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi
– teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Sieć kanal. sanitarnej z przepompowniami i przyłączami.

Łęka Opatowska dz. nr 542, 545, 546, 547/6, 544/3, 544/4, 564
Piaski dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 136/1, 137, 138 139, 187/1, 187/2, 140, 207.
Zmyślona Słupska dz. nr 197/1, 207/1, 207/2, 220/4, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/3, 206.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	05.2021	4/1/7131–2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż Ewa Ścierska	05.2021	194/01/DUW	

Nr rys. S17 | Nr str. | branża sanitarna

skala 1: 100/200

Profil kanal. sanitarnej K3 od P2 do S31–K3.