



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

ZPPG.271.13.2022

Łęka Opatowska, dn. 13.07.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja dachu na szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej**”, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2022/BZP 00234445/01 w dniu 01.07.2022r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału należy wykonać pokrycie dachowe? Opis techniczny wskazuje na blachę modułową typu „Wenecja” natomiast przedmiar na blachę płaską powlekaną i spatynowaną na rąbek stojący. Proszę o odpowiedź

Odpowiedź:

Pokrycie dachowe należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej. Blacha płaska powlekana i spatynowana, na rąbek stojący.

Pytanie nr 2

Jakiego koloru ma być pokrycie?

Odpowiedź:

Pokrycie dachowe należy wykonać w kolorze czerwonym (ceglastym) nawiązującym do istniejącego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej (patrz fotografie 01 i 02 dołączone do SWZ). Ostateczny kolor pokrycia dachowego wymaga akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Z up. Wójta Gminy
/-/ mgr Małgorzata Gąszczak
Sekretarz Gminy