

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4**, w tym:

- 1) wykonanie podłączenia rurociągiem wodociągowym z PE 100-RC o długości 28,1m studni nr 4 wraz z zasilaniem elektrycznym oraz przewodami sygnałowymi,
- 2) montaż pompy głębinowej,
- 3) wykonanie dla studni nr 4 obudowy prefabrykowanej z laminatu poliestrowo-szklanego, ogrzewanej, wyposażonej w armaturę ze stali nierdzewnej DN 80mm,
- 4) wykonanie płyty fundamentowej obudowy studni,
- 5) utwardzenie dojazdu do studni z kostki brukowej.

Realizacja zadania będzie miała miejsce w miejscowości Marianka Siemieńska, na działce nr 154/2, 154/10, gmina Łęka Opatowska

2. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) zapewnienia na czas trwania robót kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, odpowiedzialnego za wykonywane roboty zgodnie z postanowieniami Ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) zwanej dalej „Prawo budowlane”.
- 2) zawiadomienia poszczególnych podmiotów i jednostek o terminie rozpoczęcia i czasu trwania wykonywanych robót (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami załączonymi do projektu) z zachowaniem wyznaczonych terminów oraz wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z opinii i uzgodnień,
- 3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadającym co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Użyte przez Wykonawcę materiały będą posiadać wymagane prawem i obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a urządzenia użyte do realizacji robót budowlanych będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania. Wszystkie materiały i urządzenia wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń;
- 4) przedłożenia przed wbudowaniem do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kępnie dokumentów (atestów i karty charakterystyki) dotyczących materiałów zastosowanych do wykonania robót w zakresie sieci wodociągowej i studni,
- 5) uzyskania wszelkich wymaganych protokołów (np. z próby szczelności), opinii, badań w tym (badań wody pod względem bakteriologicznym, badań zagęszczenia gruntu), odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie sieci, w tym uzyskanie braku sprzeciwu PINB wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egzemplarze).
4. Szczegółowy zakres robót określają dołączone do OPZ dokumenty, tj.:
 - 1) Projekt budowlany,
 - 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - 3) Przedmiar robót.

Dołączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWiOR.
5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli **gwarancji jakości na okres 60 m-cy.**
6. Zamawiający informuje, że dnia 18.03.2024r. dokonano w Starostwie Powiatowym w Kępnie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych obejmujących Podłączenie studni głębinowej nr 4 wraz z pompą głębinową, obudową studni głębinowej.