



UWAGA:

- rzędne rzeczywiste dostosować do projektowanych
- rury w wykopie na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz obsypać min. 15 cm ponad wierzch rury

Ss – studzienka sanitarna z tworzywa z włazem żeliwnym w klasie D400 do rury teleskopowej

Przebudowa części budynku OSP Trzebień na kuchnię cateringową z rozbudową o remizę Trzebień nr 22 działka nr ew.115				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inz. Sławomir Rabeiga	09.2017	4/1/7131–2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S1	Nr str.	17	branża sanitarna
skala 1:100	Profil kanal. sanitarnej od szamba do budynku.			