

BGK.7022.35.2017

Projekty – Usługi
Instalacji Sanitarnych
i Grzewczych
Sławomir Rabiega
Laski, ul. Mostowa 25
63 – 620 Trzcinica

Warunki wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Opatów, ul. Poznańska,
Brzozowa, Sosnowa:

I. Sieć wodociągowa.

1. Zasilanie przewidywanej linii wodociągowej z wodociągu gminnego miejsce włączenia ustali projektant, sieć wodociągowa z rury PE100 o średnicy nie mniejszej niż 90mm,
2. Na włączeniu zastosować zasuwę;
3. Podziemne przewody linii wodociągowej ułożyć na głębokości min 150 cm;
5. Zachować odległości od istniejących sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Sieć kanalizacji sanitarnej.

1. Włączenie do projektowanej przepompowni ścieków w Opatowie ul. Poznańska, miejsce włączenia ustali projektant;
2. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych oraz tworzyw sztucznych zakończonych włączami żeliwnymi o odpowiedniej klasie obciążenia.
3. Kanalizacja grawitacyjna z rur i kształtek PCV SN 8 lite.
4. Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek PCV SN 8 lite zakończone studzienkami rewizyjnymi maksymalnie 1,5m od granicy działki.

Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej uzgodnić z właścicielem sieci.

Sporządził
Jerzyński Tomasz

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Tomasz Jerzyński
Kierownik Referatu Budownictwa,
Gosp. Komunalna i Ochrony Środowiska