


SCHEMAT PODŁĄCZENIA OGRZEWACZA CIEPŁEJ WODY



LEGENDA:

- woda zimna —————
- woda ciepła —————
- BN – bateria natryskowa podtynkowa mieszająca wandaloodporna z regulacją czasową wypływu wody
 - przyłącza 1/2", chromowana
 - z filtrami i zaworami zwrotnymi wbudowanymi na wejściu
 - z możliwością blokady nastawy max. temperatury
 - regulacja wypływu wody oraz przyciskowe uruchamianie wypływu wody w głowicy baterii
 - płynna nastawa czasu wypływu wody od 15 – 50s
 - głowica natryskowa do instalacji podtynkowej (wandaloodporna) z ruchomym sitkiem, przyłączy 1/2"
 - klasa przepływu: A
 - montaż zgodnie z DTR producenta
- cwu – ogrzewacz elektryczny zasobnikowy o poj. min. 140dm³ z grzałką elekt. o mocy 2,0kW; zasil. 230V/50hz (ciśnieniowy)
 - przyłączy min. 1/2"
 - klasa efektywności energet. max C
 - regulacja temperatury 30 – 80°C i przeciwzamrożeniowy
 - czas nagrzewania przy $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ max. 170 minut
 - montaż zgodnie z DTR producenta
- instal. wodociągowa z rur i kształtek z PEX/Al/PEX
- izolacja wody zimnej w otulinie gr. 6 mm
- a wody ciepłej w otulinie gr. 20 mm
- w podkładzie betonowym posadzki oraz gr. 9 mm
- w brzdach ściennych (otulina z powłoką ochronną z folii)

UWAGA:
Montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta.

Remont wraz z wymianą poszycia dachowego szatni przy boisku
w Łęce Opatowskiej.
Łęka Opatowska ul. Szkolna dz. nr 463/2.

	Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabięga	Sanitarna	01.2020	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant					
Sprawdził					
Nr rys.	S1	Nr str.	7	branża sanitarna	
skala 1:50	Rzut przyziemia – instal. wodociągowa.				