


- istniejące złącze kablowe
- tablica rozdzielcza
- oprawa oświetleniowa KANLUX BLINGO LED 36W
- oprawa oświetleniowa ROYDA V2LED12W–NW–W
- naświetlacz KANLUX ANTRDA LED 10W–NWB



1. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5 jeżeli nie oznaczono inaczej
2. Pomędzy oprawami ułożyć przewód YDY 3x1.5
3. Instalację wykonać jako podtynkową
4. Całość prac wykonać zgodnie z PN–HD 60364
5. Całość instalacji wykonać z zastosowaniem przewodów YDYżo, YKYżo, YDYp 450/750V i urządzeń z klasą ECA
6. Dla zasilania nawiewów zastosować przewód YDY 3x2,5

System ochrony od porażeń
samoczynne wyłączenie zasilania

Plan instalacji oświetlenia i nawiewów			
Remont wraz z wymianą pokrycia dachowego szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej, Łęka Opatowska ul. Szkoła dz. nr 463/2			
Projektant	inż Roman Górecki	Nr uprawnień	WKP/0383/P00E/12
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
DATA: styczeń 2020	BRANŻA: elektryczna	SKALA: 1:100	RYS. NR: E1