



GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

ul. Akacjowa 4
63 – 645 Łęka Opatowska
tel. (062) 78 14 520, fax (062) 78 14 521

Łęka Opatowska, dn. 29.11.2021r.
ZPPG.271.35.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW w Łęce Opatowskiej, Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej**”, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2021/BZP 00270797/01 w dniu 16.11.2021r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

- 1) Czy zamawiający posiada umowę kompleksową z dystrybutorem sieci dla każdego obiektu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada dla każdego z obiektów umowę kompleksową z operatorem sieci (Energa Obrót)

Pytanie nr 2

2) Co zamawiający rozumie poprzez zakończenie zadania?

- a) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji?
- b) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji, doprowadzenie do wymiany licznika i uruchomienie instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający przez zakończenie zadania rozumie wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci oraz doprowadzenie do wymiany licznika i uruchomienie instalacji.

Pytanie nr 3

3) Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza płatności częściowe – szczegóły w załączniku nr 7 do SWZ – Wzór umowy – po zmianie z 23.11.2021.

Pytanie nr 4

4) Czy Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych

Pytanie nr 5

5) Do jakiego Dystrybutora Sieci należą obiekty obejmujące przedmiot zamówienia?

Odpowiedź:

Przedmiotowe obiekty przyłączone są do sieci Energa Obrót

Pytanie nr 6

- 6) Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do 27.12.2021 od dnia podpisania umowy. Termin ten wydaje się być zbyt krótkim czasem aby równocześnie wykonać wszystkie zlecone przez Zamawiającego prace (w razie zmian w projekcie czas realizacji może się znacznie wydłużyć! Należy dokonać uzgodnienia projektu z inwestorem oraz rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych). Z doświadczenia i badań rynku wiemy, iż na dostawę urządzeń czeka się minimum miesiąc. Ponadto Dystrybutor Sieci ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Nadmieniamy, że dokonania zgłoszeń i rozpoczęcie procedury z Dystrybutorem Wykonawca może rozpocząć dopiero po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli obiekty objęte przedmiotem zamówienia nie będą posiadały umowy kompleksowej z Dystrybutorem Sieci najpierw Zamawiający musi taką umowę zawrzeć co pochłania dodatkowy czas i naraża Wykonawcę na straty w postaci kar. Wykonanie zadania na warunkach i w czasie wymaganym przez Zamawiającego jest nierealne do zrealizowania w prawidłowy sposób. Określony czas przez Zamawiającego jest niezgodny z zasadami konkurencyjności ponieważ znacząco ogranicza liczbę wykonawców, którzy mogą złożyć oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje ukończenie i uruchomienie instalacji w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 7

- 7) Czy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Nie, zamawiający nie wymaga wniesienia takiego zabezpieczenia

Pytanie nr 8

- 8) Na jakiej podstawie Zamawiający określił parametr odporności paneli fotowoltaicznych na front modułu na poziomie minimum 6000 Pa w sytuacji, gdy zgodnie z normą PNEN 61215 parametr ten wynosi 5400 Pa, oraz jaką wytrzymałość na śnieg posiadają obiekty, na których panele będą montowane? Jakie okoliczności uzasadniały przyjęcie przez Zamawiającego przy sporządzeniu dokumentacji projektowej tego parametru wymagań dla paneli, który spełnia ograniczona ilość producentów, co znacząco wpływa na zasadę konkurencyjności? Zauważyć należy, że

obciążenie 5400 Pa odpowiada ciężarze o wartości ok. 540 kg. Według danych IMIGW, największą ilość śniegu jaka spadła w Polsce odnotowano na Suwałkach w 1978 r., która wyniosła 84 cm. Waga 1 m³ śniegu to ok. 250 kg. Zgodnie z prawem przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z normą PN-EN 61215 parametr odporności na obciążenia statyczne wynosi 5400 Pa i taka wartość zgodnie z wspomnianą normą zapewnia prawidłowe oraz w pełni bezpieczne użytkowanie paneli. Normę tą stosują wiodący producenci paneli, posiadający stosowną certyfikację. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, zaprezentowaną między innymi w wyroku KIO z 27.08.2019 r. sygn. KIO 1568/19 przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, a które powodują bezzasadne niedopuszczenie znacznej części produktów dostępnych na rynku. W tym stanie, kierując się dobrem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także interesem publicznym, Wykonawca wnosi o zmianę zapisanego w specyfikacji warunków zamówienia / opisie potrzeb i wymagań parametru odporności paneli na siłę wiatru do wartości 5400 Pa, a więc zgodnej z normą PN-EN 61215.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w specyfikacji warunków zamówienia odnośnie wymogów odporności paneli na front modułu do wartości 5400 Pa zgodnie z normą PN-EN 61215.

Pytanie nr 9

- 9) Na jakiej podstawie Zamawiający określił parametr odporności paneli fotowoltaicznych na tył modułu na poziomie 4000 Pa w sytuacji, gdy zgodnie z normą PN-EN 61215 parametr ten wynosi 2400 Pa, oraz jaką odporność na siłę wiatru posiadają obiekty, na których panele będą montowane? Zauważyć należy, że obciążenie 2400 Pa odpowiada sile wiatru o prędkości 223 km/h. Według danych IMIGW, największą prędkość wiatru w porywie w Polsce odnotowano na Śnieżce w 2004 r., która wyniosła 80 m/s, czyli 288 km/h. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością należy zatem stwierdzić, że na wspomnianym obszarze nie jest możliwe występowanie wiatru o prędkości przekraczającej wspomniane 223 km/h (2400 Pa), a

zatem stawianie nadmiarowych wymagań w zakresie odporności paneli na obciążenia nie ma uzasadnienia merytorycznego. W oparciu o obiektywne, bo bazujące na danych meteorologicznych przesłanki należy przyjąć, że odporność paneli siłą wiatru na poziomie 2400 Pa jest w pełni wystarczająca, a tym samym uzasadniona potrzebami Zamawiającego. Nie jest natomiast uzasadnione potrzebami Zamawiającego przyjęcie odporności na poziomie

4000 Pa. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, zaprezentowaną między innymi w wyroku KIO z 27.08.2019 r. sygn. KIO 1568/19 przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, a które powodują bezzasadne niedopuszczenie znacznej części produktów dostępnych na rynku.

W tym stanie, kierując się dobrem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także interesem publicznym, Wykonawca wnosi o zmianę zapisanego w specyfikacji warunków zamówienia / opisie potrzeb i wymagań parametru odporności paneli na siłę wiatru do wartości 2400 Pa, a więc zgodnej z normą PN-EN 61215.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w specyfikacji warunków zamówienia odnośnie wymogów odporności paneli na tył modułu do wartości 2400 Pa zgodnie z normą PN-EN 61215.

Pytanie nr 10

10) Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt i urządzenia minimum 12 lat (za najwięcej punktowane 25 lat). Jaki dokładnie sprzęt i urządzenia wchodzi w skład wymaganej gwarancji? Proszę o wymienienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga gwarancji na całą instalację fotowoltaiczną (wszystkie urządzenia i sprzęt wymieniony w programie funkcjonalno-użytkowym)

Zamawiający nie dopuszcza udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy instalacji.

Pytanie nr 11

Ile wynosi odległość planowanego usytuowania instalacji fotowoltaicznej od miejsca przyłączenia na poszczególnych adresach? Czy w miejscu prowadzenia trasy kablowej występują utrudnienia w postaci kostki brukowej lub betonu?

Odpowiedź:

Odległość mierzona od środka działki wynosi odpowiednio:

- budynek SUW – 45m
- przedszkole i żłobek – 45 m
- Urząd Gminy 65 m

Na trasach kablowych występuje 3 x płot panelowy, utwardzenie kostką ok 5 m oraz utwardzenie betonem ok 3m.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów podwójnych, tj. jeden optymalizator na dwa moduły?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie optymalizatorów podwójnych (jeden optymalizator na dwa moduły).

Pytanie nr 13

Proszę o podanie zakresu mocy poszczególnych instalacji w jakim musi się zmieścić wykonawca. Czy podane moce są mocami minimalnymi?

Odpowiedź:

Podane moce są mocami jakie dokładnie Zamawiający planuje uzyskać z instalacji.

Pytanie nr 14

Dotyczy § 1, przedmiot umowy, pkt 5, 7) „obsługę gwarancyjną i serwisową w ramach zamówienia w tym zapewnienie urządzeń zastępczych w przypadku powstania usterki” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z urządzeń zastępczych w przypadku powstania usterki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z urządzeń zastępczych.

Pytanie 15

Dotyczy § 10, kary umowne:

Obecnie występują bardzo duże opóźnienia w dostawie komponentów do realizacji takich instalacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy pkt 1 a) do 0,01% za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych

Pytanie 16

Czy Zamawiający posiada obecnie umowę kompleksową na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada umowę kompleksową z operatorem sieci (Energa Obrót)

Pytanie 17

Czy zamawiający jest w stanie udostępnić projekty budynków wraz z informacją o poszyciu dachowym, na których projektowane mają być instalacje fotowoltaiczne? Informacja ta jest potrzebna do weryfikacji pod wycenę konstrukcji wykonanej bezpośrednio pod zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje umieszczenie instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie.

Pytanie 18

Czy zamawiający przedłuży termin realizacji zadania?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający przedłuży termin realizacji zadania do 60 dni od podpisania umowy

Pytanie 19

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie mniejszej instalacji z uwagi na ograniczenia techniczne i brak możliwości wybudowania instalacji o mocy 130 kWh zapewniającej odpowiednią produkcję roczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji innej niż określonej w SWZ

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Wójta Gminy
Małgorzata Gąszczak

Podpisano elektronicznie