



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie

Kępno, 17 grudnia 2023 r.

ON-HK.903.1.266.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz § 22 ust. 1, ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie
stwierdza**

przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu **Trzebień** na podstawie badań wykonanych w 2023 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 7 marca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie, co wynika z art. 12, ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- podanej w podstawie powyższej decyzji.

Przepis § 22 ust. 1, ust.4 pkt 1 rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) stanowi, iż Inspektor Sanitarny **stwierdza przydatność wody do spożycia** jeśli spełnia ona wymagania szczegółowo określone w załącznikach tego rozporządzenia.

Stwierdzenie przydatności wody następuje na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z przeprowadzonych badań wody w ustalonym zakresie z takim jak: jakości i rodzaju ujmowanej wody, zastosowanych metod uzdatniania, długości sieci wodociągowej, materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej, wieku wodociągu, zanieczyszczeń występujących w środowisku, sytuacji epidemiologicznej, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych jak też aktualnych potrzeb i celów badań. Niniejszej sprawie badania przeprowadzono w zakresie jakości i rodzaju ujmowanej wody.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
ul. Pocztowa 1-3 , 63-600 Kępno
Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 62 7829519 | 62 7823238
sekretariat.psse.kepno@sanepid.gov.pl
| hk.psse.kepno@sanepid.gov.pl
NIP 619 -10-28-017 | REGON 000305604
BDO 000158385
www.gov.pl/web/psse-kepno
/ 30-02339/SkrytkaESP

h'

W związku z prowadzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitoringiem oraz przeprowadzoną kontrolą przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pobrano do badań próbki wody z wodociągu Trzebień, które wykazały:

- 1) w punkcie zlokalizowanym w Opatowiec 8, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 30/W/Z, pobór z dnia 16 stycznia 2023 r.);
- 2) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 72, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-17/2023, pobór z dnia 17 stycznia 2023 r.);
- 3) w punkcie zlokalizowanym w Biadaszki 7, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-397/2023, pobór z dnia 14 marca 2023 r.);
- 4) w punkcie zlokalizowanym w Trzebień 58, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 148/W/Z oraz nr 16710/LB/2023 pobór z dnia 13 marca 2023 r.);
- 5) w punkcie zlokalizowanym w Trzebień 62, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-647/2023, pobór z dnia 09 maja 2023 r.);
- 6) w punkcie zlokalizowanym w Biadaszki sala OSP, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 287/W/Z, pobór z dnia 08 maja 2023 r.);
- 7) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 22, stan i skład **niezgodny** z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-1350/2023, oraz nr N/2164/2023/LB-WG/PCH/ i N/2164/2023/LB-AS/PGC,PLC/) w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru; liczba bakterii gr. coli (15 jtk/100ml), pobór z dnia 29 sierpnia 2023r.);
- 8) w punkcie zlokalizowanym w SUW Trzebień, stan i skład **niezgodny** z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 512/W/Z pobór z dnia 28 sierpnia 2023r.);w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru liczba bakterii gr. coli (57 jtk/100ml), pobór z dnia 28 sierpnia 2023r.);

Od dnia 30.08.2023r przełączono sieć wodociągu Trzebień do wodociągu Opatów (część Trzebienia i Biadaszki) oraz do wodociągu Łęka Opatowska (Piaski, Opatowiec oraz następna część Trzebienia)

- 9) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 22 stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 533/W/Z pobór z dnia 04 września.2023r.)
- 10) w punkcie zlokalizowanym w SUW Trzebień wyjście na sieć ze stacji, stan i skład nie zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 536/W/Z, pobór z dnia 09 września 2023r.); w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru liczba bakterii gr. coli 10 jtk/100ml, enterokoków 3jtk/100ml.oraz ogólnej liczby bakterii >300 jtk/1ml.
- 11) w punkcie zlokalizowanym w Studnia nr 1, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 532/W/Z, pobór z dnia 09 września 2023r).

- 12) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- po filtrach stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 535/W/Z, pobór z dnia 09 września 2023r).
- 13) w punkcie zlokalizowanym w Biadaszki 7, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 534/W/Z, pobór z dnia 09 września 2023r).
- 14) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- po filtrach stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 562/W/Z, pobór z dnia 11 września 2023r).
- 15) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- woda surowa stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 562/W/Z, pobór z dnia 11 września 2023r);
- 16) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- wyjście na sieć ze stacji, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 562/W/Z, pobór z dnia 11 września 2023r)
- 17) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- woda surowa stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 581/W/Z, pobór z dnia 18 września 2023r);
- 18) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- po filtrach stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 582/W/Z, pobór z dnia 18 września 2023r);
- 19) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- wyjście na sieć ze stacji, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 583/W/Z, pobór z dnia 18 września 2023r);

Od dnia 06.10.2023r. Stacji Uzdatniania Wody w Trzebieniu została włączona do eksploatacji.

- 20) w punkcie zlokalizowanym SUW Trzebień- wyjście na sieć ze stacji, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 625/W/Z, pobór z dnia 03 października 2023r);
- 21) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 22, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 628/W/Z pobór z dnia 03 października 2023r);
- 22) w punkcie zlokalizowanym w Biadaszki 7, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 629/W/Z, pobór z dnia 03 października 2023r);
- 23) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 22, stan i skład niezgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-1640/2023) w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru; liczba bakterii gr. coli (2 jtk/100ml), pobór z dnia 09 października 2023r.);Pobór próbek w ramach nadzoru.
- 24) w punkcie zlokalizowanym w Trzebień 65, stan i skład nie zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-1640/2023 w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru; liczba bakterii gr. coli (4 jtk/100ml),) pobór z dnia 09 października 2023r); Pobór próbek w ramach kontroli urzędowej parametry gr A.

- 25) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 72, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 663/W/Z pobór z dnia 10 października 2023r); Pobór w ramach kontroli wewnętrznej.
- 26) w punkcie zlokalizowanym w SUW Trzebień, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 700/W/Z pobór z dnia 18 października 2023r);
- 27) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 22, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 703/W/Z pobór z dnia 18 października 2023r);
- 28) w punkcie zlokalizowanym w Trzebień 65, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 704/W/Z pobór z dnia 18 października 2023r);
- 29) w punkcie zlokalizowanym w Piaski 22, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 805/W/Z pobór z dnia 13 listopada 2023r);
- 30) w punkcie zlokalizowanym w Trzebień 65, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 804/W/Z pobór z dnia 13 listopada 2023r);
- 31) w punkcie zlokalizowanym w SUW Trzebień, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr 803/W/Z pobór z dnia 13 listopada 2023r);

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora w Kępnie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie

Wanda Lepka
mgr Wanda Lepka

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
3. a/a PSSE ON-HK

MT/DW/JH

11 GRU. 2023

W dr ja