

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘPNIE**

URZĄD GMINY
ŁĘKA OPATOWSKA
STANOWISKO ORGANIZACYJNE
Wpł. dn. 10.06.2020

Telefony:

- Centrala/fax
- PPIS w Kępnie
- tel. alarmowy
- e-mail
- Stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej
- e-mail

62 7823238, 62 7829510
62 7823238, 62 7829510
693023240
psse.kepno@pis.gov.pl
62 7829519
higiena.komunalna@psse-kepno.pl

Nr 2358 Zał.

ul. Poczтовая 1-3
63-600 Kępno
http://psse-kepno.pl

ON-HK.421.229.11.2020

oryginał/kopia
Kępno, dnia 09 czerwca 2020

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437t.j.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie:

stwierdza

w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Opatów zaopatrujący w wodę miejscowość: Opatów.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 będący jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Opatów zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie sprawozdania z analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próbki wody pobrano zgodnie z ustalonym z właścicielem/zarządcą harmonogramem.

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej:

- SUW Opatów, 13, sprawozdanie z badań nr 375/W/Z z dnia 08.05.2020r.

W ocenie uwzględniono także wyniki badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez organy PIS.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- Opatów, ul. B. Prusa 2, sprawozdanie z badań nr HKL/N-504/2020 z dnia 08.05.2020r., nr badania N/883/2020/LB-WG/PCH z dnia 12.05.2020, nr badania N/883/2020/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 12.05.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie nie stwierdził w zbadanych próbkach przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.


Próbki wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i B.

W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Opatów w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie w zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Ocenę jakości wody w w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie wydał między innymi w celu poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 t. j.).

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie


mgr Wanda Lepka

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacyjowa 4
2. a/a PSSE ON-HK

TM

N